

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кваркенский детский сад № 1 "Колосок"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административный персонал</i>	-	-	-	-	-
<i>Педагогический персонал</i>	-	-	-	-	-
<i>Обслуживающий персонал</i>					
32. Повар	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Снижение вредного воздействия микроклимата			
33. Помощник повара	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Снижение вредного воздействия микроклимата			
35. Повар	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабо-	Снижение вредного воздействия микроклимата			

	чего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания			
36. Помощник повара	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Снижение вредного воздействия микроклимата		

Дата составления: 20.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МАДОУ Кваркенский детский сад № 1 "Колосок" _____
(должность) (подпись) Завершинская С.П. _____
(Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. заведующего МАДОУ по АХЧ _____
(должность) (подпись) Кузьменко О.А. _____
(Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда _____
(должность) (подпись) Щукина Л.В. _____
(Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1564 _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) Вотякова Светлана Геннадьевна _____
(Ф.И.О.) (дата) 20.05.2021